








L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)
0.1	Sala terapeutyczna 01	30,22
0.2	Sala terapeutyczna 02	30,22
0.3	Wiatrołap	3,39
0.4	Komunikacja	24,03
0.5	Pom. gospodarcze pod schodami	1,47
0.6	Wiatrołap	1,81
0.7	Gabinet	9,76

LEGENDA:

-  - instalacja freonowa, ciecz
-  - instalacja freonowa, gaz
-  - pion instalacji klimatyzacji
-  - instalacja odprowadzenia skroplin
-  - pion instalacji odprowadzenia skroplin
-  - jednostka zewnętrzna klimatyzacji
-  - jednostka wewnętrzna klimatyzacji, model sufitowy, kasetonowy

2.1
$A=21,87\text{m}^2$
$Q_{ch}=2,89\text{kW}$
$Q_g=3,29\text{kW}$

- zapotrzebowanie na chłód/ciepło:
  - nr pomieszczenia
  - powierzchnia pomieszczenia [m<sup>2</sup>]
  - zapotrzebowanie na chłód [kW]
  - zapotrzebowanie na ciepło [kW]

UWAGI:

1. Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Dla celów realizacji inwestycji należy opracować projekt wykonawczy.
2. Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń chłodniczych
3. Należy wykonać odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów oraz rekuperatora N3W3.
4. Rysunki instalacji chłodniczej należy rozpatrywać razem z rysunkami branż architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej.

Investor

Projektant

### Zadanie inwestycyjne

Lokalizacja inwestycji  
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16  
DZIAŁKI NR: 3816/293, 3460/293, OBREB EWID. 247401\_1.0021

Tytuł rysunku

Projektował mgr inż. Michał Szafarz	Nr uprawnień SLK/3878/POOS/11	Podpis	Skala  <b>1 : 100</b>
Sprawdził mgr inż. Bogdan Klimas	SLK/1098/PWOS/05	Podpis	
Opracował mgr inż. Marta Lubos	Nr uprawnień -	Podpis	Nr rysunku
Specjalność <b>SANITARNA</b>	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		<b>IS05</b>
Stadium <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	Data <b>STYCZEŃ 2019</b>	Rewizja <b>0.1</b>	