



L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)
1.1	Sala terapeutyczna 03	61,24
1.2	Komunikacja	20,35
1.3	Gabinet	12,95
1.4	Klatka schodowa	15,59

LEGENDA:

Instalacja nawiewna

Instalacja wywiewna

Wymiar
Wydatek pow.

Nawiewnik wirowo-promieniowy

Kratka przepływowa

Nawiewnik okienny

Tłumik akustyczny okrągły

Nr układu

Wymiar

Przepustnica jednopłaszczyznowa

Pion wentylacyjny okrągły

Kierunek przepływu/Nr układu

UWAGI:

1. Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Dla celów realizacji inwestycji należy opracować projekt wykonawczy.

2. Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń wentylacyjnych.

3. Rysunki wentylacji należy rozpatrywać razem z rysunkami branż architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej.

4. Zasilenie urządzeń wentylacyjnych w zakresie opracowania branży elektrycznej.

5. Należy wykonać odprowadzenie skroplin z rekuperatora N3W3 (wg rysunku IS-06).

6. W gabinetach należy zastosować nawiewniki okienne ciśnieniowe.

Inwestor SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16			
Projektant <div><div>spart</div><div>sc</div></div> <div>Biuro projektowe SPART S.C.Tomasz Pochylski, Bogusław Czech 41-902 BYTOM; Plac Słowiański 6/3 tel./fax (032) 389 34 92; kom. 501 337 782, 501 337 783 e-mail: spartsc@poczta.fm biuro@spart-architekti.pl</div>			
Zadanie inwestycyjne PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZAKŁADU TERAPEUTYCZNEGO			
Lokalizacja inwestycji 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16 DZIAŁKI NR: 3816/293, 3460/293, OBRĘB EWID. 247401_1.0021			
Tytuł rysunku RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI			
Projektował mgr inż. Michał Szafarz	Nr uprawnień SLK/3878/POOS/11	Podpis	Skala 1 : 100
Sprawdził mgr inż. Bogdan Klimas	SLK/1098/PWOS/05	Podpis	
Opracował mgr inż. Marta Lubos	Nr uprawnień -	Podpis	Nr rysunku IS04
Specjalność SANITARNA	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Rewizja 0.1
Stadium PROJEKT BUDOWLANY	Data STYCZEŃ 2019		