



LEGENDA:	
(X7)	przewód odprowadzający DFeZn 8mm prowadzony do złącza kontrolno pomiarowego prowadzony w rurce ochronnej do instalacji odgromowych pod elewacją (dociepleniem)
(X8)	połączenie z elementem obróbki blacharskiej (uchwyt rynnowy) np rynną w przypadku rynny wykonanej z metalu
(X9)	zwód poziomy – przewód DFeZn 8mm układany na uchwytach betonowych w tworzywie mocowanych do dachu przez klejenie
(X10)	złącze uniwersalne krzyżowe
(X11)	iglica odgromowa h=1.5m
(X12)	iglica odgromowa h=2m
(X13)	połączenie z istniejącą instalacją odgromową

Elementy metalowe i urządzenia elektryczne znajdujące się na dachu należy objąć ochroną odgromową min.:

- state drabiny zewnętrzne
- płotki śniegowe
- słupki stalowe
- wentylatory dachowe
- klapy dymowe
- świetliki dachowe
- inne urządzenia

Inwestor SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16			
		Biuro projektowe SPART S.C. Tomasz Pochylski, Bogusław Czech 41-902 BYTOM; Plac Słowiański 6/3 tel./fax (032) 389 34 92; kom. 501 337 782, 501 337 783 e-mail: spartsc@poczta.fm biuro@spart-architekci.pl	
Zadanie inwestycyjne <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZAKŁADU TERAPEUTYCZNEGO </div>			
Lokalizacja inwestycji 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16 DZIAŁKI NR: 3816/293, 3460/293, OBRĘB EWID. 247401_1.0021			
Tytuł rysunku <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ </div>			
Projektował mgr inż. Sebastian Kulik	Nr uprawnień SLK/4170/POO/E/12	Podpis	Skala <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1 : 100</div>
Opracował mgr inż. Przemysław Majczak	Nr uprawnień	Podpis	
Sprawdził inż. Piotr Budzyński	Nr uprawnień UAN-VIII-7342/110/9/04	Podpis	
Specjalność ELEKTRYCZNA		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
Stadium PROJEKT BUDOWLANY		Data STYCZEŃ 2019	
			Nr rysunku <div style="font-size: 3em; font-weight: bold;">E04</div>
			Rewizja 0.1