NADPROŻE NS





UWAGA:

1. Ściany działowe dłuższe niż 5m lub wyższe niż 2,5m należy zbroić prętami Ø6 lub bednarką 1,5x25mm nie rzadziej niż w co czwartej spoinie a zbrojenie należy zakotwić w przylegających ścianach konstrukcyjnych.
2. Pod ścianami działowymi na parterze wykonać ściankę fundamentową z bloczków betonowych do głębokości co najmniej 50cm pod poziomem posadzki parteru. Pod ścianką wykonać podkład z chudego betonu o gr. 10cm
3. Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach nośnych nie zaznaczone na rysunku należy wykonać jako prefabrykowane typu L lub systemowe Porotherm
4. Lokalizacja okien, drzwi oraz poziomy nadproży prefabrykowanych wg rysunków architektury
5. Ściany łączyć ze sobą na pełne wiązanie murarskie
6. Trzpienie i słupy w ścianach o szerokości równej słupom można łączyć z murem "na ząb"

Inwestor
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16

Projektant
Biuro projektowe SPART S.C.Tomasz Pochyłski, Bogusław Czech
41-902 BYTOM; Plac Słowiański 6/3
tel./fax (032) 389 34 82, kom. 501 337 782, 501 337 783
e-mail: spartsc@poczta.fm biuro@spart-architekci.pl

Zadanie inwestycyjne
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZAKŁADU TERAPEUTYCZNEGO

Lokalizacja inwestycji
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16
DZIAŁKI NR: 3816/293, 3460/293, OBRĘB EWID. 247401_1.0021

Tytuł rysunku
RZUT PARTERU I KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM

Projektował mgr inż. Wojciech Wojtusik	Nr uprawnień 176/02	Podpis	Skala 1 : 50
Sprawdził mgr inż. Dariusz Terlecki	324/01		
			Nr rysunku K02
Specjalność KONSTRUKCJA	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		
Stadium PROJEKT BUDOWLANY	Data STYCZEŃ 2019		Rewizja 01