



L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)
1.1	Sala terapeutyczna 03	61,24
1.2	Komunikacja	20,35
1.3	Gabinet	12,95
1.4	Klatka schodowa	15,59

LEGENDA:

- instalacja freonowa, ciecz

- instalacja freonowa, gaz

- piony instalacji klimatyzacji

- instalacja odprowadzenia skroplin

- pion instalacji odprowadzenia skroplin

- jednostka zewnętrzna klimatyzacji

- jednostka wewnętrzna klimatyzacji, model sufitowy, kasetonowy

2.1

A=21,87m²

Qch=2,89kW

Qg=3,29kW

- zapotrzebowanie na chłód/ciepło:

- nr pomieszczenia

- powierzchnia pomieszczenia [m2]

- zapotrzebowanie na chłód [kW]

- zapotrzebowanie na ciepło [kW]

- UWAGI:
1. Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Dla celów realizacji inwestycji należy opracować projekt wykonawczy.

2. Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń chłodniczych.

3. Należy wykonać odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów oraz rekuperatora N3W3.

4. Rysunki instalacji chłodniczej należy rozpatrywać razem z rysunkami branż architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej.

Inwestor

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16

Projektant

spart

sc

Biuro projektowe SPART S.C.Tomasz Pochylski, Bogusław Czech
41-902 BYTOM; Plac Słowiański 6/3
tel./fax (032) 389 34 92; kom. 501 337 782, 501 337 783
e-mail: spartsc@poczta.fm biuro@spart-architekti.pl

Zadanie inwestycyjne

**PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZAKŁADU
TERAPEUTYCZNEGO**

Lokalizacja inwestycji

41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16
DZIAŁKI NR: 3816/293, 3460/293, OBRĘB EWID. 247401_1.0021

Tytuł rysunku

RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI

Projektował mgr inż. Michał Szafarz	Nr uprawnień SLK/3878/POOS/11	Podpis	Skala 1 : 100
Sprawdził mgr inż. Bogdan Klimas	SLK/1098/PWOS/05	Podpis	
Opracował mgr inż. Marta Lubos	Nr uprawnień -	Podpis	Nr rysunku IS06
Specjalność SANITARNA	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		
Stadium PROJEKT BUDOWLANY	Data STYCZEŃ 2019	Rewizja	0.1